

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 56п-19-2024

г. Кропоткин

«19» июля 2024г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах, Малик Натальей Александровной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 с.
Новоукраинского муниципального образования Гулькевичский район,
Краснодарский край, р-н Гулькевичский, с. Новоукраинское, ул. Прикубанская,
д.61.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

1. В туалетной группы «Колокольчики» санитарно-техническое оборудование с
дефектами (унитазы с трещинами), что является нарушением п. 2.4.1. СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
2. В спальнях помещениях групповых ячеек допускается использование
трехуровневых кроватей без самостоятельного захода на них, что является
нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20;
3. Выявлены дефекты полового покрытия: в игровых помещениях групповых
ячеек «Одуванчики», «Колокольчики», «Пчелки», «Тюльпанчики», «Васильки»,
вследствие просадки бетонной стяжки пола под линолеумом образовались
многочисленные объемные дефекты полового покрытия (провальные углубления

размером от 20-ти до 50-ти см в диаметре, от 3-х до 5-ти см в глубину), на центральном и боковых пролетах лестничных маршей второго этажа, в коридоре второго этажа имеются нарушения целостности плиточной отделки пола, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20;

4. В горячем цехе помещения пищеблока нарушена целостность отделки стен кафельной плиткой, в сырьевом цехе пищеблока - на потолке трещины; на стене игрового помещении групповой ячейки «Ромашка» имеется трещина, на откосах всех дверных проемов – трещины; в туалете групповой ячейки «Одуванчики» нарушена целостность настенной кафельной отделки, трещины на откосах дверных проемов; в групповой ячейке «Ириски» в помещении буфетной нарушена целостность настенной кафельной отделки, имеются трещины на стенах, в туалетной нарушена целостность настенной кафельной отделки; в туалетах групповых ячеек «Тюльпанчики», «Колокольчики» нарушена целостность настенной кафельной отделки; в спальнях групп «Колокольчики», «Васильки» - трещины на откосах дверных проемов, в туалетных групп «Васильки», «Пчелки», «Мотыльки» нарушена целостность настенной кафельной отделки; на стыке стен игровой и спальни группы «Мотыльки» большая трещина; на потолке в игровой группы «Пчелки» следы течи кровли, на потолке коридора второго этажа следы течи кровли, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;

5. В туалетной групповой ячейки «Бабочки» остекление оконного проема с наличием трещины, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20;

6. Хранение уборочного инвентаря для уборки буфетных помещений в групповых ячейках «Одуванчики», «Колокольчики», «Васильки», «Мотыльки», «Божьи коровки», «Пчелки», «Светлячки», «Ириски», «Бабочки», «Комарики» не осуществляется в специально отведенном месте (хранится за умывальными раковинами для мытья рук), что является нарушением п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

7. В обследованных помещениях МАДОУ Д/С № 50 при норме 400 лк при общей системе освещения уровни освещенности в игровых составляют: старшая группа «Ириски» - 358 ± 42 лк, 2-я младшая группа «Колокольчики» - 367 ± 43 лк, 2-я младшая группа «Васильки» - 329 ± 34 лк, 1-я младшая группы «Одуванчики» - 365 ± 40 лк, старшая группа «Комарики» - 381 ± 43 лк, старшая группа «Божьи коровки» - 344 ± 36 лк, средняя группа «Мотыльки» - 352 ± 38 лк, подготовительная группа «Бабочки» - 377 ± 40 лк, подготовительная группа «Светлячки» - 339 ± 35 лк, средняя группа «Пчелки» - 370 ± 38 лк (протокол № 1231.6.4 от «11» июля 2024г., экспертное заключение № 635/32 от 19.07.2024г.), что является нарушением раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование в туалетной группы «Колокольчики»
в срок до 25.10.2024
2. В соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-202. в спальнях помещениях групповых ячеек обеспечить самостоятельный заход на трехуровневые кровати
в срок до 25.10.2024
3. Привести в соответствие требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол в игровых помещениях групповых ячеек «Одуванчики», «Колокольчики», «Пчелки», «Тюльпанчики», «Васильки», на центральном и боковых пролетах лестничных маршей второго этажа, в коридоре второго этажа
в срок до 25.10.2024
4. Привести в соответствие требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделку стен в горячем и сырьевом цехах пищеблока; отделку стен в игровом помещении, отделку откосов дверных проемов в групповой ячейке «Ромашка»; отделку стен в туалете, отделку откосов дверных проемов в групповой ячейке «Одуванчики»; отделку стен в помещении буфетной и туалетной групповой ячейки «Ириски»; отделку стен в туалетах групповых ячеек «Тюльпанчики», «Колокольчики»; отделку стен в спальнях групп «Колокольчики», «Васильки» и дверные откосы в группах «Колокольчики», «Васильки; отделку стен в туалетных помещениях групп «Васильки», «Пчелки», «Мотыльки»; стык стен игровой и спальни группы «Мотыльки»; потолок в игровой группы «Пчелки» (следы течи кровли), потолок коридора второго этажа (следы течи кровли)
в срок до 25.10.2024
5. Привести в соответствие требованиям п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление оконного проема в туалетной групповой ячейки «Бабочки» **в срок до 25.10.2024**
6. Привести в соответствие требованиям п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение уборочного инвентаря для уборки буфетных помещений в групповых ячейках «Ириски», «Бабочки», «Комарики»
в срок до 25.10.2024
7. Привести в соответствие требованиям раздела V таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровни искусственного освещения в игровых: старшей группы «Ириски», 2-ой младшей группы «Колокольчики», 2-ой младшей группы «Васильки», 1-ой младшей группы «Одуванчики», старшей группы «Комарики», старшей группы «Божьи коровки», средней группы «Мотыльки», подготовительной группы «Бабочки», подготовительной группы «Светлячки», средней группы «Пчелки»
в срок до 25.10.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ Д/С № 50, Краснодарский край, р-н Гулькевичский, с. Новоукраинское, ул. Прикубанская, д.61.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах по адресу: 352380, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 67, любым доступным способом:

тел./факс 8 (861-38) 6-21-15/ 8 (861-38) 6-75-33, E-mail: kropotkin@kubanrpn.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом


в срок до «25» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

В.Ю. Здоров

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» июля 2024г.



(подпись)

Ю.С. Скрипник

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: